



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул.Кирова, д.5\23, (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855)222-198 факс 8(4855)222-011;
e-mail: ond_rybinsk@mail.ru)

АКТ обследования № 85

«06» ноября 2019 года
12 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

Мною, государственным инспектором по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору Золотаревой М.В. в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «06» ноября 2019 года проведено обследование объекта заявителя на территории, в здании и помещениях муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М. Марасиновой (далее по тексту – гимназия №8) по адресу: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 15 (юридический адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 15 ОГРН 1027601121239 ИНН 7610039611, объект защиты относится к категории высокого риска).

При проведении обследования присутствовал: директор гимназии Игнатьева Ирина Альбертовна.

В ходе проведения обследования установлено, что здание муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой 1989 года постройки, 3-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая, совмещенная с перекрытием, площадь здания 5130,7 кв. м. (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 10.07.2012 года серии 76-АБ № 539347). Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 701 учащегося и 68 сотрудников. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, контрольно-приемный прибор С-2000 установлен на 1-м этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №62 от «09» января 2019 года с ИП Лебедевым Г.Б. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 30.09.2019 года ИП Лебедев Г.Б., акт замеров уровня звукового сиг-

нала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.09.2019 года. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной части. Заключен договор безвозмездного оказания услуг № 8-МТ от «09» января 2019 года «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах» с ЯОО ООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 18.09.2019 года. В здании школы имеется актовый зал на 135 посадочных мест, из которого непосредственно наружу имеется 2 эвакуационных выхода, и 2 эвакуационных выхода в вестибюль 1-ого этажа. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-19 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

В ходе проведения обследования нарушений требований норм пожарной безопасности, влияющих на безопаснь людей, находящихся в здании, не выявлено.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

С актом обследования ознакомлен(а):
 директор гимназии №8
 Игнатъева И.А.
 «06» ноября 2019 года



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):
 директор гимназии №8
 Игнатъева И.А.
 «06» ноября 2019 года



Подпись лица, проводившего обследование:
 Государственный инспектор по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору Золотарева М.В.
 «06» ноября 2019 года

