



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 18 » октября 2019 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 241

В период «07» октября 2019 года по «18» октября 2019 года по адресу: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 15 на основании распоряжения № 241 от 25.09.2019 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой с целью контроля исполнения предписания №313/1/1(208), срок исполнения которого истек 01.10.2019 года, юридический адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 15 ОГРН 1027601121239 ИНН 7610039611

Продолжительность проверки: 10 рабочих дня.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: директор гимназии Игнатъева Ирина Альбертовна 25.09.2019 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: директор гимназии Игнатъева Ирина Альбертовна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой 1989 года постройки, 3-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая, совмещенная с перекрытием, площадь здания 5130,7 кв. м. (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 10.07.2012 года серии 76-АБ № 539347). Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Здание рассчитано на одновременное пребыва-

ние 701 учащегося и 68 сотрудников. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, контрольно-приемный прибор С-2000 установлен на 1-м этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №62 от «09» января 2019 года с ИП Лебедевым Г.Б. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 30.09.2019 года ИП Лебедев Г.Б., акт замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.09.2019 года. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной части. Заключен договор безвозмездного оказания услуг № 8-МТ от «09» января 2019 года «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах» с ЯОО ООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 18.09.2019 года. В здании школы имеется актовый зал на 135 посадочных мест, из которого непосредственно наружу имеется 2 эвакуационных выхода, и 2 эвакуационных выхода в вестибюль 1-ого этажа. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-19 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что предписание №313/1/1(208), срок исполнения которого истек 01.10.2019 года, исполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.


«18» октября 2019 года
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор гимназии Игнатьева И.А. «18» октября 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 34)

В журнал № 07 - журнал 2019 года от «18» октября 2019 года внесена запись о проверке: Рыбинск, Бульвар 200 лет Рыбинску, д. 13 от 25.09.2019 года проводимая государственными органами государственного контроля (надзора) Ярославской области по пожарному надзору в отношении государственного учреждения Ярославской области «Гимназия №8 им. П.М. Маршкова» (ИНН 76-01-0010001, ОГРН 1027601000000) с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 07.02.2011 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других законодательных актов Российской Федерации.