



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Кирова, д.5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ярославской области

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
(152901, город Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 тел. 8(4855) 222-198, факс 8(4855) 222-011)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№235

"30" апреля 2015 года
15 час. 30 мин.

город Рыбинск

В период 30.04.2015 года по адресу: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д.15 (юридический адрес учреждения: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д.15 ИНН 7610039611, ОГРН 1027601121239) на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Елагина В.А. №235 от 28.04.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", во исполнение поручения Заместителя председателя Правительства российской Федерации А.Г.Хлопонина от 09.02.2015 года №АХ-П4-733 проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 имени Л.М.Марасиновой (далее по тексту гимназия №8 имени Л.М.Марасиновой) мест размещения детского летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: помещения на 1 этаже здания: №№ 19, 20, 49, 65, 3, 87; на 2 этаже здания: №2,4 согласно технического паспорта на школу инвентарный номер 20.0.09878.

Продолжительность проверки: с 10 часов 15 минут по 15 часов 00 минут 30.04.2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор гимназии №8 имени Л.М.Марасиновой Игнатьева Ирина Альбертовна 28.04.2015 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовала: директор гимназии №8 имени Л.М. Марасиновой Игнатьева Ирина Альбертовна.

В ходе проверки установлено, что здание школы трехэтажное, 2 степени огнестойкости. Кровля мягкая совмещенная (чердачные помещения отсутствуют). Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. В рабочем состоянии находится телефонная связь (272204). Год постройки здания 1989. Школа находится в районе выезда ФГКУ 2-ОФПС ПЧ-19 (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодны для проезда пожарной техники. С 1 этажа школы наружу имеется 10 эвакуационных выходов. В здании школы имеется актовый зал на 135 посадочных мест, из которого непосредственно наружу имеется 2 эвакуационных выхода, и 2 эвакуа-

ционных выхода в вестибюль 1-ого этажа. Помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения – огнетушители ОУ (согласно норм расчета), которые находятся в технически исправном состоянии. Здание защищено системами АПС и СО 3-ого типа. Приемно-контрольный прибор управления системами АПС и СОУЭ С-2000 установлен на посту охраны на 1-м этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с ИП Лебедевым. На момент проведения проверки системы АПС и СО находятся в работоспособном состоянии. Система АПС сдублирована с работой инженерного оборудования (системой вентиляции в пищеблоке, спортзале, а также с работой дымового люка в актовом зале). На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара в соответствии с требованиями ГОСТ р. 12.2.143-2009. Пути эвакуации освещены согласно СНиП 23-05 (в наличии эвакуационное освещение). С работниками школы проводится инструктаж по программе пожарно-технического минимума под роспись с записью в специальном журнале.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № _____

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района
по пожарному надзору Золотарева М.В.

«30» апреля 2015 года

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор гимназии №8 им. Л.М.Марасиновой Игнатъева И.А.

(подпись)

«30» апреля 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)