



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 30 » мая 2018 г.

(дата составления акта)

16 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 151

В период с 24 мая 2018 года по 30 мая 2018 года по адресу: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 7 на основании распоряжения № 151 от 15.05.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой, юридический адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 15 ОГРН 1027601121239 ИНН 7610039611 с целью контроля исполнения предписания №34/1/1(25) от 06.04.2017 года, срок исполнения которого истек 01.05.2018 года. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой Игнатъева Ирина Альбертовна, получено лично 15.05.2018 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой Игнатъева Ирина Альбертовна, заместитель директора по УВР Петрова Наталия Валентиновна.

В ходе проведения проверки установлено, здание детского сада трехэтажное, 2 степени огнестойкости. Кровля мягкая, с рвмещенная с перекрытием. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. В рабочем состоянии находится телефонная связь 8(4855) 270301. Год постройки здания 1978. Общая площадь помещений здания 2208,0 кв.м. Детский сад находится в районе выезда ППЧ-19 ФГКУ- 2ОФПС (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодны для подъезда пожарной техники. С 1 этажа здания наружу имеется 10 эвакуационных выходов непосредственно наружу, эвакуация со 2-го этажа осуществляется через 3 лестницы 1 типа (внутренние лестницы в лестничных клетках), через 1 лестницу 3 типа, с 3-го этажа через

2 лестницы 1 типа. Здание рассчитано на 7 групп, общей вместимостью 149 детей, 40 чел. обслуживающего персонала. Здание защищено системами АПС и СОУЭ 3-ого типа. Заключен договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с ИП Лебедевым Г.Б. от 09 января 2018 года №3. На момент проведения проверки системы АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии, приемно-контрольный прибор управления системами АСП и СОУЭ «С-2000» установлен на 1 этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре, которая на момент проверки находится в работоспособном состоянии, обслуживается в соответствии с договором возмездного оказания услуг №12-МТ от 09.01.2018 года ЯОО ООО ВДПО. В здании имеются переносные огнетушители ОУ, которые находятся в работоспособном состоянии, организован контроль за их техническим состоянием. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима. Ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума на учебных курсах ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации «Профит» (удостоверение №2584 от 25.05.2015 года на имя Петровой Н.В.). С работниками проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности с записью в специальном журнале под подпись.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что предписание №34/1/1(25) от 06.04.2017 года, срок исполнения которого истек 01.05.2018 года, исполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна

(подпись)

« 30 » мая 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой
Игнатьева Ирина Альбертовна « 30 » мая 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)